


09.09.2019

Зарядись!



**Специализированное издание для профессионалов
энергетической отрасли**

Правила технического освидетельствования объектов электроэнергетики

Утвержденные Правила определяют:

- перечень технического освидетельствования;
- цель, задачи и сроки проведения технического освидетельствования;
- перечень работ, проводимых в рамках технического освидетельствования;
- анализ и оформление результатов технического освидетельствования.

С целью обеспечения проведения технического освидетельствования владельцы объектов электроэнергетики должны выполнить следующие требования:

- сформировать перечень объектов технического освидетельствования с возможностью его расширения для каждого объекта электроэнергетики, а также периодичность проведения их технического освидетельствования;
- сформировать и утвердить годовые и перспективные графики технического освидетельствования на срок не менее пяти лет;

- образовать комиссию по проведению технического освидетельствования;
- определить критерии привлечения к работе комиссии представителей специализированных организаций и организаций — изготовителей оборудования;
- определить сроки проведения первичного технического освидетельствования объектов технического освидетельствования при отсутствии в документации организации — изготовителя оборудования или проектной документации установленного срока службы (срока эксплуатации);
- утвердить формы документов, подтверждающих проведение мероприятий, проводимых в рамках технического освидетельствования, и итоговых документов, формируемых по результатам работы комиссии;
- разработать мероприятия, направленные на обеспечение продления срока эксплуатации объекта технического освидетельствования по результатам проведенного технического освидетельствования.

По ссылке вам доступна более полная информация об утвержденных правилах



[Правила проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики](#)

Кроме того, приказом утверждена форма акта технического освидетельствования, к которой вы можете перейти по ссылке



[Акт технического освидетельствования](#)

Больше нормативной и справочной информации по актуальным вопросам в сфере энергетики вы найдете в системах «Техэксперт» для специалистов энергетической отрасли.

Вопрос-ответ



Кудинова И.Е.

Вопрос:

Почему в № 123-ФЗ в статье 23 в перечне видов электрозащищенного оборудования нет ссылки на оборудование с защитой n?

Как в этом случае пользоваться ГОСТом 30852.14-2002?

Этого ГОСТа также нет в перечне документов к регламенту.

Ответ:

В п.5 ст.23 технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) перечислены различные виды взрывозащиты, включая «любой иной вид защиты (е)» (см. перечисление 7).

К «любому иному виду защиты» могут быть отнесены виды защиты е, т, п, не перечисленные явным образом в п.5 ст.23.

Что касается использования ГОСТа 30852.14-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида п», а оно не зависит от того, включена защита вида п явным образом в перечисление п.5 ст.23 технического регламента о требованиях пожарной безопасности или нет.

Невключение стандарта в перечень к какому-либо техническому регламенту не означает невозможность применения этого стандарта.

ГОСТ 30852.14-2002 включен в раздел «Классификация взрывозащищенного электрооборудования» «Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона „Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности“ и осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р.

Поэтому нельзя утверждать, что стандарт не включен в перечни к техническому регламенту. Но нужно иметь в виду, что применимость ГОСТа 30852.14-2002 для целей технического регламента о требованиях пожарной безопасности ограничена рамками, определенными названием раздела перечня.

Также следует иметь в виду, что требования к взрывозащищенному оборудованию установлены в ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

В «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах“ (ТР ТС 012/2011)» в раздел «Вид взрывозащиты «п» ГОСТ 30852.14-2002 был включен до 01.01.2018.

В настоящее время для целей ТР ТС 012/2011 применяются ГОСТ 31610.15-2012/МЭК 60079-15:2005 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15.

Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «п» и ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 «Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «п».

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных