

09.06.2020

# В ответе за каждого



**Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.**

---

## **Разработаны рекомендации по профилактике коронавируса на предприятиях торговли**

В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятиях торговли, распределительных центрах рекомендуется осуществлять ряд мер:



[Рекомендации Роспотребнадзора](#)

В частности:

- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием предприятия торговли;
- обеспечение разделения всех работников по участкам, отделам, рабочим сменам в целях минимизации контактов;
- организация при входе на предприятие мест обработки рук сотрудников кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

Также необходимо ограничить количество контактов между работниками торговых организаций для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях. Для этого предлагаются следующие меры:

- применение в помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений (по возможности);
- в торговом зале и перед кассами нанести разметки, позволяющие соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 м.

Кроме того, рекомендуется проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья.

## Вопрос-ответ



*Григорович Инга  
Викторовна*

### Вопрос:

Подскажите, сколько журналов учета огнетушителей необходимо иметь в организации? Есть ли специально установленная форма, или форму из Приложения ППР РФ можно изменить для большего удобства?

На данный момент имеется по одному журналу учета в каждом подразделении, достаточно ли этого?

### Ответ:

Правила противопожарного режима утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы (п.478 Правил).

Требования к эксплуатации огнетушителей установлены в СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

Журнал учета огнетушителей приведен в приложении Г к СП 9.13130.2009. Рекомендуемая форма журнала учета огнетушителей приведена в приложении Г к СП 9.13130.2009.

**Возможное количество журналов учета огнетушителей нормативно не регламентируется. Таким образом, допускается вести отдельный журнал учета огнетушителей в каждом подразделении.**

© АО «Кодекс», 2022

*Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».*

*Политика конфиденциальности персональных данных*