

09.06.2020

Гид по эксплуатации зданий



Самое важное и интересное для специалистов по эксплуатации зданий и сооружений

Судебная практика. Обрушение металлического пола галереи котельной

Состояние конструкций зданий и сооружений должно быть под постоянным контролем специалистов службы эксплуатации зданий.

В противном случае возможны несчастные случаи. Рассмотрим ситуацию, когда работник промышленного предприятия (котельной) получил травму при обрушении металлического пола галереи котельной.

Работник обратился в суд с иском к предприятию о взыскании морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

По результатам расследования было установлено следующее. В котельной на участке галереи топливоподдачи в зоне расположения котла произошло обрушение пола галереи. Галерея расположена на высоте около 6 метров от уровня бетонного пола котельной. Она представляет собой сооружение, расположенное вдоль помещения котельной, в котором располагается транспортер топливоподдачи.

Транспортерная галерея выполнена из металлокаркаса, который опирается на балки перекрытий здания котельной и листового металла. Пол галереи выполнен из листового металла толщиной 4 мм, имеет рифление.

Причиной несчастного случая послужило неудовлетворительное техническое состояние (износ) покрытия пола транспортной галереи котельной. А именно — отсутствовал надлежащий контроль за состоянием строительных конструкций и сооружений. Это явилось причиной обрушения (провала) металлического покрытия пола.

Таким образом, нарушены требования: — ст. 212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации; — п. 3.9, 3.9.1 ПОТ Р О-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений».

«В соответствии с основными задачами начальники цехов, отделов, участков, старшие мастера и мастера обязаны с привлечением соответствующих служб (главного механика, главного энергетика, главного архитектора и др.) организовать надзор и контроль за состоянием строительных конструкций, санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения и других коммуникаций цеха, участка, отдела с целью:

Защиты строительных конструкций зданий и сооружений от механических повреждений и перегрузок путем организации систематической уборки промышленной пыли и снега с покрытий зданий и сооружений, осмотров, ревизий и безотлагательных ремонтов конструкций и элементов в случае необходимости».

Решением суда требования работника удовлетворены. С промышленного предприятия в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 000 руб. (ст. 151 ГК РФ).

Аналитика составлена на основе Решения Серышевского районного суда Амурской области от 04.07.2019 по делу № 2-151/2019.

Как поможет система «Техэксперт: Эксплуатация зданий»?

Больше судебных решений вы найдете в разделе [«Практика разрешения споров в области эксплуатации зданий»](#).

Меню

Найти

Разделы

О системе

Всего документов

463035

новых

2127

измененных

1748

вступает в силу

841

скоро вступят в силу

403

Онлайн-услуги

Справочник по эксплуатации зданий

Гид по промышленным зданиям

Будь в курсе

Новые поступления в продукт

Новости

Состав продукта

Видеосеминары

Обучение работе с продуктом

ИЮЛЬ'19

АВГУСТ'19

СЕНТЯБРЬ'19

ОКТАБРЬ'19

НОЯБРЬ'19

ДЕКАБРЬ'19

ЯНВАРЬ'20

ФЕВРАЛЬ'20

МАРТ'20

АПРЕЛЬ'20

МАЙ-ИЮНЬ'20

Информационные разделы, входящие в состав продукта:

- Законодательство России
- Практика разрешения споров в области эксплуатации зданий
- Нормы, правила, стандарты в области эксплуатации зданий
- Образцы документов по эксплуатации зданий
- Технологии ремонтно-восстановительных работ
- Справочник по эксплуатации зданий
- Эксплуатация зданий в вопросах и ответах
- Словарь строительных терминов

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Задать вопрос

План проведения работ при обслуживании и эксплуатации зданий

Учет работ по ремонту и обслуживанию зданий

Эксплуатация промышленных зданий

Оценить риски для предприятия вам поможет анализ судебной практики. Определите, какие последствия может иметь решение судьи по вашему вопросу. Судебная практика представлена документами по всем судебным инстанциям.

Получите бесплатный пробный доступ к системе «Техэксперт: Эксплуатация зданий» и начните работу прямо сейчас!

Вопрос-ответ



Базанов Дмитрий
Александрович

Вопрос:

Каков срок хранения актов ввода сетей газопотребления в эксплуатацию? По какой форме они могут составляться?

Ответ:

Акты ввода сетей газопотребления в эксплуатацию должны быть составлены по форме, приведенной в Приложении Д к ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети

газопотребления. Общие требования к эксплуатации.
Эксплуатационная документация». Это указано в п. 6.2.7 ГОСТ

Р 54961-2012.



Акт ввода в эксплуатацию сети газопотребления

Акты подлежат постоянному хранению в составе исполнительной документации объектов газификации.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных